


Wasser/Wasser-Wärmepumpe mit Edelstahl-Spiralwärmetauscher

Vorlauftemperatur max.: 58 °C
 Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL 9003)
 Designblende braunrot (RAL 3011)

Heizungs-Wärmepumpe für Innenaufstellung mit integrierter Regelung WPM 2007 plus. Das in einer braunroten Designblende integrierte Bedienteil kann mittels Wandmontageset (Sonderzubehör MS PGD) auch als drahtgebundene Fernbedienung eingesetzt werden. Variable Anschlussmöglichkeiten für die Grundwasser- und Heizungsanschlüsse an der Gehäuserückwand. Schalloptimiert durch isoliertes Metallgehäuse und doppelt schwingungsentkoppelten Verdichter. Economizer für hohe Leistungszahlen. Eingebaut ist ein gegenüber Korrosion und Einfrieren optimierter Edelstahl-Spiralverdampfer. Universalbauweise mit optionaler Warmwasserbereitung und flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten für:

- bivalent oder bivalent regenerative Betriebsweise
- Verteilsysteme mit ungemischten und gemischten Heizkreisen

Sanftanlasser (ab WI 14), Durchflussschalter und Lastschütz für Brunnenwasserpumpe integriert; Vorlauffühler, Rücklauffühler, Außenfühler (Norm NTC-2) und Schmutzfilter für Grundwasser im Lieferumfang.



Technische Daten

Dimplex Wasser/Wasser-Wärmepumpe mit Edelstahl-Spiralwärmetauscher (Niedertemperatur)	
Bestellkennzeichen	WI 22TE
Gehäusefarbe	weiß (ähnlich RAL 9003)
Vorlauftemperatur max.	58 °C
Untere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) / Obere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb)	7 bis 25 °C
Heizleistung 1 Verdichter W10/W35 / Leistungszahl W10/W35	21,3 kW / 5,3
Heizleistung 1 Verdichter / Leistungszahl W10/W45	20,5 kW / 4
Nennaufnahme nach EN 14511 bei W10/W35	4,02 kW
Schallleistungspegel Gerät	58 dB (A)
Kältemittel / Kältemittelmenge	R407C / 3,2 kg
Heizwasserdurchsatz max. / Druckverlust	3,7 m³/h / 24300 Pa
Wärmequellendurchsatz (min.)	5 m³/h
Abmessungen (B x H x T)**	650 x 1445 x 575 mm
Gewicht	189 kg
Anschluss-Spannung	3/N/PE ~400 V, 50 Hz
Anlaufstrom mit Sanftanlasser	27 A
Absicherung	C 20 A
Anschluss Heizung	1 ¼ Zoll
Anschluss Wärmequelle	1 ½ Zoll

*Heizleistung und Leistungszahl nach EN 14511 bei W10/W35 (W10 = Grundwassereintrittstemp. +10 °C, W35 = Heizwasseraustritt +35 °C)

**Beachten Sie, dass für Rohranschluss, Bedienung und Wartung zusätzlich Platz benötigt wird.

Beschreibung	Bestell-kennz.	Artikel-Nummer	Beispiel Stück	Stück	Preis
Wärmepumpe					
Wasser/Wasser-Wärmepumpe mit Edelstahl-Spiralwärmetauscher	WI 22TE	353150	1		
Elastischer Dämmstreifen zum Unterlegen	SYL 250	352260			
Doppelbalg-Gummikompensator DN 32	KOMP 32	362060			
Schmutzfänger DN 32	SMF 32	362140			
Wärmequellenzubehör					
Plattenwärmetauscher für SIH 20	WTE 20	358400			
Plattenwärmetauscher für SI 30	WTE 30	358410			
Hydraulisches Zubehör					
Stand-Pufferspeicher 200 l	PSW 200	339830	1		
Tauchheizkörper 4,5 kW; ~230 V	CTHK 630	363610			
Tauchheizkörper 2,0 kW; ~230 V	CTHK 631	336180			
Tauchheizkörper 2,9 kW; ~400 V	CTHK 632	335910			
Tauchheizkörper 4,5 kW; ~400 V	CTHK 633	322140			
Tauchheizkörper 6,0 kW; ~400 V	CTHK 634	322150			
Universal-Pufferspeicher 500l*	PSW 500	339210			
Doppelt Differenzdruckloser Verteiler	DDV 32	348450	1		
Umwälzpumpe für Heizungswasser	UP 70-32	354020	1		
Warmwassermodule / Modul ungemischter Heizkreis	WWM 25	346600	1		
Elektronisch geregelte Nassläuferpumpe 0 - 10 V mit Koppelrelais	UPE 70-25	362790	1		
Elektronisch geregelte Nassläuferpumpe 0 - 10 V mit Koppelrelais	UPE 80-25	362810			
Verteilerbalken	VTB 25	339870			
Modul gemischter Heizkreis mit Temperaturfühler	MMH 25	348640			
Mischermodul für bivalente Anlagen	MMB 25	348880			
Vorkonfektioniertes Edelstahl-Wellflexrohr DN 32	VSE 32-50	362520			
Vorkonfektioniertes Edelstahl-Wellflexrohr DN 32	VSE 32-100	362530			
Vorkonfektioniertes Edelstahl-Wellflexrohr DN 32	VSE 32-150	362540			
Vorkonfektioniertes Edelstahl-Wellflexrohr DN 32	VSE 32-200	362550			
Vorkonfektioniertes Edelstahl-Wellflexrohr DN 32	VSE 32-300	362560			
Zubehör zum Heizen					
Gebläsekonvektor Heizen 800 W	SRX 080M	359080			
Gebläsekonvektor Heizen 1200 W	SRX 120M	359090			
Gebläsekonvektor Heizen 1400 W	SRX 140M	359100			
Gebläsekonvektor Heizen 1800 W	SRX 180M	359110			
Rohrbaugruppe für Tauchheizkörper*	HDLR 450	337450			
Rohrheizung 3kW	HCT 300	351210			
Zubehör zum Heizen und Kühlen					
Gebläsekonvektor Smart Rad Heizen/Kühlen	SRX 70CM	363990			
Gebläsekonvektor Smart Rad Heizen/Kühlen	SRX 120CM	364000			
Gebläsekonvektor Smart Rad Heizen/Kühlen	SRX 160CM	364010			
Zubehör Warmwasserbereitung					
Warmwasserspeicher 500l mit Temperaturfühler	WWSP 900	339220	1		
Flanschheizung für Warmwasser	FLH 60	338060			
Flanschheizung für Warmwasser	FLHU 70	338070	1		
Flanschheizung für Warmwasser	FLH 90	366130			
Flanschheizung FLH 25M	FLH 25M	349430			
Sicherheitsventilkombination	SVK 852	326660			
Solarspeicher 500 l für Wärmepumpe	WWSP 540 SOL	361090			
Kombispeicher für Heizung und zentrale Durchfluss-Trinkwassererwärmung*	PWD 750	349100			
Kombispeicher für Heizung und zentrale Durchfluss-Trinkwassererwärmung*	PWD 900	362860			
Pumpenbaugruppe DN 32 zum direkten Anschluss des Warmwasserspeichers	WPG 32	356040	1		
Umwälzpumpe für Heizungswasser	UP 70-32	354020	1		
Regelungstechnisches Zubehör					
Erweiterung für eine Ethernet-Netzwerkanbindung	NWPM	356960			
Erweiterung für eine KNX/EIB-Bus Anbindung	EWPM	356970			
Erweiterung für eine Modbus Anbindung	LWPM 410	339410			
Schnittstellenkarte für WPM zum Anschluss von Smart-RTC und	RWPM	363370			

Beschreibung	Bestell-kennz.	Artikel-Nummer	Beispiel Stück	Stück	Preis
WPM Econ PK/ PKS 14/25 Econ					
Relaisbaugruppe Schwimmbad / Störferrnanzeige	RBG WPM	339700			
Wandmontageset MS PGD	MS PGD	353810			
Fernbedienung für WPM 2006/2007/EconPlus/R*	AP PGD	356570			
Außentemperatur-Fühler mit Gehäuse	FG 3115	336620			
Temperaturfühler NTC-10 mit Metallhülse	NTC-10M	363600			
Thermostat für Heizung und Warmwasser	KRRV 003	322070			
Telefon-Fernschaltgerät	TVS 400	336330			
Wärmemengenzähler	WMZ 32	358810			
Zubehör zum passiven Kühlen					
Drei-Wege- Verteilventil*	DWU 40	347770			
Zwei-Wege- Absperrventil*	ZWU 32	348950			
Plattenwärmetauscher kupfergelötet	WTU 50	362370			
Plattenwärmetauscher für SIH 20	WTE 20	358400			
Regelungstechnisches Zubehör (Kühlen)					
Passiver Kühlregler*	WPM Econ PK	360000			
Raumklimastation zur Temperatur- und Luftfeuchtemessung	RKS WPM	342220			
Raumtemperaturregler Heizen/Kühlen*	RTK 601U	355610			
Raumtemperaturregler Heizen/Kühlen	RTK 602U	355620			
Taupunktwärter*	TPW WPM	350970			
Zubehör Solar					
Flachkollektor (Einfachmäander, 2 Anschlüsse)*	SOLC 180	360510			
Flachkollektor (Mäander mit Sammelrohr, 4 Anschlüsse)*	SOLC 220	360520			
Solarstation	SOLPU 1	356230			
Regelungstechnisches Zubehör (Solar)					
Solarregler für ein Kollektorfeld und einen Speicher	SOLCU 1	356220			
Solarregler mit 14 verschiedenen, vorprogrammierten Anlagenkonfigurationen	SOLCU 2	356560			
Inbetriebnahme (nicht rabattfähig)					
Inbetriebnahme	IN 01 WP	341750	1		
Inbetriebnahme Heizungswärmepumpe	IN WP 30	366410	1		


* Weiteres spezifisches Zubehör verfügbar / erforderlich

Wichtiger Hinweis:

Die Kombination der Komponenten und die angegebenen Stückzahlen stellen eine unverbindliche Beispielanlage dar, die überprüft und bei Bedarf individuell angepasst werden muss. Die Pumpendimensionierung ist gemäß Druckverlust der Anlage und Mindestheizwasserdurchsatz der Wärmepumpe zu überprüfen.

HINWEIS:

Die aufgeführte hydraulische Einbindung stellt eine schematische Darstellung der funktionsnotwendigen Bauteile dar und soll als Hilfestellung für die eigene durchzuführende Planung dienen. Der aktuelle Stand ist jederzeit unter www.dimplex.de/einbindungen/ abrufbar. Sie beinhaltet nicht alle nach DIN EN 12828 notwendigen Sicherheitseinrichtungen, Komponenten zur Druckkonstandhaltung und evtl. notwendige zusätzliche Absperrorgane für Wartungs- und Servicearbeiten. Die Einstellungen des Wärmepumpenmanagers und die eventuell vorhandene externe Regelung müssen auf das vorliegende Einbindungsschema abgestimmt werden. Eventuell Softwareupdate notwendig!



Anlagenbeschreibung:

- Bei der Wärmequelle Grundwasser muss sichergestellt sein, dass der geforderte Kaltwasserdurchsatz mit einer Temperatur von mindestens 7°C permanent zur Verfügung steht. Zusätzlich muss die geforderte Wasserqualität eingehalten werden.
Wasserqualität
Für die Nutzung von Grundwasser ist eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich!
- Bei Wärmepumpen-Heizungsanlagen wird ein Reihen-Pufferspeicher empfohlen, um in allen Betriebszuständen die Mindestlaufzeit der Wärmepumpe von 6 Minuten sicherzustellen.
- Bei monovalenten Anlagen deckt die Heizleistung der Wärmepumpe den Wärmebedarf des Gebäudes das ganze Jahr über - 100%ig - allein. Erhöhte Heizleistungen durch Sperrzeiten und Warmwasserbereitung werden durch die Wärmepumpe abgedeckt. Üblicherweise werden nur Sole/Wasser- oder Wasser/Wasser-Wärmepumpen monovalent betrieben.
- Der Wärmetauscher im Warmwasserspeicher muss die maximale Heizleistung bei der maximalen Wärmequellentemperatur übertragen. Bei Anlagen mit höherem Warmwasserbedarf (Mehrfamilienhäuser, Gewerbliche Anwendung) muss der Speicher auf den maximalen Spitzenbedarf unter Berücksichtigung der Sperrzeiten ausgelegt werden. Maximale Heizleistung, maximaler Wasserdurchsatz beachten!
- Das Schütz für die Flanschheizung (E9) im Warmwasserspeicher ist entsprechend der Leistung auszulegen und bauseits beizustellen. Die Ansteuerung (230VAC) erfolgt aus dem Wärmepumpenmanager über die Klemmen X1/N und J16/NO10. Maximale Heizleistung der Wärmepumpe und der Wasserdurchsatz sind zu beachten.
- Der doppelt differenzdrucklose Verteiler sichert, unabhängig von der Anzahl der geöffneten Heizkreise und Nutzung des Systems, den geforderten Mindestwasserdurchsatz ab. Die hydraulische Entkopplung erfolgt über zwei Verbindungen zwischen Vor- und Rücklauf mit je einen Rückschlagventil.
Um ein unnötiges Takten der Wärmepumpe zu verhindern, ist die Pumpenkennlinie im Verbraucherkreis so einzustellen, dass eine max. Spreizung von 10 Kelvin nicht überschritten wird. Elektronisch geregelte Pumpen sind druckkonstant zu betreiben.
- Zur Sicherstellung eines einwandfreien Betriebs der Wärmepumpe ist es zwingend erforderlich alle funktionsnotwendigen Umwälzpumpen über den Wärmepumpenmanager anzusteuern. Dazu gehört die Primär- (M11), Sekundär- (M13, M16, M18) als auch die Abwärmenutzungsseite (M18, M19). Ist mit hydraulischen Einflüssen (z.B. Schwankung des Volumenstromes) zu rechnen, wird empfohlen den optional erhältlichen Durchflussschalter zu installieren.

Voreinstellungen:

Vorkonfiguration	Einstellung
Betriebsweise	Monovalent
1. Heizkreis	Ja
2. Heizkreis	Nein
Kühlfunktion passiv	Nein
Warmwasserbereitung	Ja
Warmwasserbereitung Anforderung durch	Fühler
Warmwasserbereitung Flanschheizung	Ja
Schwimmbadbereitung	Nein
Niederdruck Sole	Anzeige

Legende:

- 1. Wärmepumpe
- 1.1 Luft/Wasser-Wärmepumpe
- 1.2 Sole/Wasser-Wärmepumpe
- 1.3 Wasser/Wasser-Wärmepumpe
- 1.4 Luft/Wasser-Wärmepumpe reversibel
- 1.5 Sole/Wasser-Wärmepumpe reversibel
- 1.6 Wasser/Wasser-Wärmepumpe reversibel
- 1.7 Luft/Wasser-Wärmepumpe Splitbauweise
- 2. Wärmepumpenmanager
- 3. Reihen-Pufferspeicher
- 3.1 Pufferspeicher
- 4. Warmwasserspeicher
- 5. Schwimmbadwärmetauscher
- 6. Passive Kühlstation mit Kühlregler N6
- 7. Heizung und stille oder dynamische Kühlung
- 8. Gebläsekonvektor mit 4-Leiteranschluss
- 9. Reiner Kühlkreis
- 10. Reiner Heizkreis
- 13. Wärmequelle
- 15. Hydrauliktower
- 16. Verbrühschutz
- 17. Hydro-Tower HWK 332

Warmwasserverteilsystem:

- DDV 25 Doppelt differenzdruckloser Verteiler (bis 2,0 m³/h)*
- DDV 32 Doppelt differenzdruckloser Verteiler (bis 2,5 m³/h)*
- EB KPV Erweiterungsmodul für Kompaktverteiler (bis 2,0 m³/h)*
- KPV 25 Kompaktverteiler mit Überströmventil (bis 1,3 m³/h)*
- in Verbindung mit EB KPV (bis 2,0 m³/h)*
- MMB 25 Mischermodule Bivalent (bis 2,0 m³/h)*
- MMH 25 Mischermodule Heizkreis
- VTB 25 Verteilerbalken (bis 2,5 m³/h)*
- WWM 25 Warmwassermodule / ungemischter Heizkreis (bis 2,5 m³/h)*

* Empfohlener max. Heizwasserdurchsatz

Solarthermie:

- SST 25 Solarstation
- SOLK 1204 Kollektorfeld
- SOLPU 1 Solarstation
- SOLCU 1 Solarregler
- SOLCU 2 Solarregler
- T1 Temperatursensor (Kollektorfühler)
- T2 Temperatursensor (Speicher 1)
- T3 Temperatursensor (Speicher 2 / optionale Anzeigefunktion)

- B3 Warmwasserthermostat
- B4 Schwimmbadthermostat
- B7 Thermostat Primärkreis
- E9 Flanschheizung Warmwasser
- E10 Zweiter Wärmeerzeuger (2. WE)
- E10.1 Tauchheizkörper
- E10.2 Öl / Gaskessel
- E10.3 Festbrennstoffkessel
- E10.5 Solaranlage
- F7 Sicherheitstemperaturwächter
- K20 Schütz 2. Wärmeerzeuger
- K21 Schütz Tauchheizkörper-Warmwasser
- M11 Primärpumpe Heizbetrieb
- M12 Primärpumpe Kühlbetrieb
- M13 Heizungsumwälzpumpe Hauptkreis
- M14 Heizungsumwälzpumpe 1. Heiz-/Kühlkreis dynamisch
- M15 Heizungsumwälzpumpe 2. Heiz-/Kühlkreis still
- M16 Zusatzumwälzpumpe
- M17 Kühlumwälzpumpe
- M18 Warmwasserumwälzpumpe
- M19 Schwimmbadwasserumwälzpumpe
- M20 Heizungsumwälzpumpe 3. Heiz-/Kühlkreis still
- M21 Mischer 3. Heiz-/Kühlkreis / Bivalent
- M22 Mischer 2. Heiz-/Kühlkreis
- M25 Umwälzpumpe für Heizen & Warmwasserbereitung
- N1 Heizungsregler
- N2 Kühlregler für reversible Wärmepumpen
- N3/N4 Raumklimastationen
- N6 Kühlregler für passive Kühlung
- N12 Solarregler (bauseits)
- N17.1 Kühlmodul Allgemein
- N17.2 Kühlmodul Aktiv
- N17.3 Kühlmodul Passiv
- N17.4 Solarmodul WPM Econ SOL
- R1 Aussenwandfühler
- R2/2.1 Rücklauffühler
- R3 Warmwasserfühler
- R4 Rücklauffühler Kühlwasser
- R5 Temperaturfühler 2. Heizkreis
- R9 Vorlauffühler (Frostschutz)
- R11 Vorlauffühler Kühlwasser
- R13 Temperaturfühler 3. Heizkreis / Bivalent Regenerativ
- SMF Schmutzfänger
- TC Raumtemperaturregler
- Y5 Drei-Wege-Verteilventil
- Y6 Zwei-Wege-Ventil
- Y7 Drei-Wege-Mischventil
- Y8 Drei-Wege-Ventil (Schließzeit max. 10 sek.)
- Y12 Externes 4-Wege-Umschaltventil
- Y13 3-Wege-Umschaltventil